



| | |
|-------------|----------------------|
| 总面积 | 241.05m ² |
| 一类防雷建筑及屋面面积 | 210m ² |
| 中心楼电梯基底面积 | 13.5m ² |
| 残托楼电梯基底面积 | 17.55m ² |

| | | |
|--------|--------|--------|
| | | |
| 规划建筑 | 现状建筑 | 道路 |
| | | |
| 现状建筑 | 园林硬化 | 用地红线 |
| | | |
| 消防喷淋管道 | 室外消防管道 | 室内消防管道 |

备注：
 1、施工图前必须仔细阅读所有专业图纸，防止碰、缺。
 2、施工前必须核对尺寸、进行图纸会审，无误后方可施工。
 3、施工单位不得随意变更图纸，所有设计变更需征得设计师同意。
 4、本图纸经规划、施工图审查等主管部门批准后方可生效。

注册师章

资质章

图审章

中旅建集团CTSC
 中旅建(西安)工程设计集团有限公司
 地址: 陕西省西安市高新区CBD中投国际A座8层
 F/F: Building A Zhongtou International, CBD
 High Tech Zone, Xi'an City, Shaanxi Province
 TEL: 029-89566585

证书等级: 建筑工程 风景园林工程 市政道路工程 农业综合开发生态工程
 注册类别: 注册建筑师 注册结构工程师 注册城乡规划师 注册公用设备工程师
 注册专业: 建筑 结构 规划 暖通 给排水 电气 暖通 给排水 电气 暖通 给排水 电气

| | | |
|------|-----|-----|
| 审定 | 张伟 | 张伟 |
| 审核 | 项伟明 | 项伟明 |
| 项目负责 | 项伟明 | 项伟明 |
| 专业负责 | 项伟明 | 项伟明 |
| 校对 | 张伟 | 张伟 |
| 设计 | 吴继成 | 吴继成 |

建设单位: 凤县中心敬老院

项目名称: 凤县中心敬老院基础设施及消防设施改造项目-中心敬老院

项目编码: 20250401

工程勘察设计资质(出图)专用章
 单位名称: 中旅建(西安)工程设计集团有限公司
 业务范围: 建筑行业(建筑工程)乙级
 资质证书编号: A261147456
 有效期至: 2025年12月31日



说明:
 1. 建筑物标注尺寸均为外皮尺寸, 单位为毫米(不含外保温层); 标高单位为米。
 2. 图中原有消防车通道宽度均大于4米, 消防车道的坡度小于75%。
 原有消防车道的净宽度和净高度均不小于4.0米, 满足承载40T的车辆。
 3. 新增建筑物均设后部附属用房。
 (1) 中心楼: 电梯基底面积3.5平方米, 总建筑面积5.4平方米。
 (2) 残托楼: 电梯基底面积17.55平方米, 总建筑面积2.65平方米。
 (3) 成品地上箱泵一体房: 基底面积210平方米, 总建筑面积210平方米。
 4. 规划建筑层数以规划平面图标注为准。
 5. 消防车通道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的乔木、架空管线等障碍物。
 6. 未尽事宜宜满足国家相应规范及有关规定。

| | | | |
|----|---------|-----|-----|
| 阶段 | 施工图 | 比例 | 见分注 |
| 专业 | 规划 | 图号 | 01 |
| 日期 | 2025.04 | 版本号 | |